



器具名	燃料種別	電気消費量 P (kw)	理論廃ガス量 K (m³/kw·h)	燃料消費量 Q (kw)	装置別換気係数	有効換気量 (m³/h)	ステンレスフード						
							番号	寸法 (mm) W x D x H	フード面速 (m/s)	風量 (m³/h)	水フィルター	選定風量 (m³/h)	水フィルター型式
(例) ガス回転釜	ガス		0.93	27.9	30	779	①	4,000 x 1,350 x 1,000	0.3	5,830	○	5,850	BKJ-1500W

(建築基準法によるガス使用箇所の換気計算 『建告示 第1826号第3の5の2』による)  
 計算式 ガス V=K・Q・定数 定数(I型フード:20 II型フード:30 III型フード:30 換気扇:40 煙突+換気扇:2)

(参考図)

改定欄	番号	年月日	理由	改定者	名称	水フィルター設備図				
	図番									
	個数				作図日付	材質	尺度	検図	担当	作図
						改定者				